

## Нагрузка трансформаторных подстанций

| № п/п    | № ТП | Мощность ТП (кВА) | Объединение потребитель  | Количество абонентов объединения | Всего абонентов на ТП | Мощность на абонента (кВА) | Дополнит. нагрузка |
|----------|------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 1        | 249  | 100               | ДПКП-1 Петрогр. р-она  | 169                              | 169                   | 0,592                      | (2)                |
| 2        | 273  | 160               | «Алмиралтеец»<br>«Энергетик»   | 121<br>48                        | 169                   | 0,947                      | (2) + (3)          |
| 3        | 274  | 250               | «Орехово-Южное»  | 134                              | 134                   | 1,866                      | (2)                |
| 4        | 275  | 400               | «Борки»  | 391                              | 391                   | 1,918                      | (2)                |
| 5        | 275А | 250               | «Борки»  |                                  |                       |                            |                    |
| 6        | 276  | 250               | «Октябрь»<br>«Возрождение»<br>«Дружба»                                     | 214<br>50<br>3                   | 267                   | 0,936                      | (1)+(2)            |
| 91<br>87 | 277  | 250               | «Светлана»+ ОДЭК   | 360                              | 360                   | 0,694                      | (1)+(2)+(3)        |
| 8        | 277А | 160               | «Дружба»<br>«Дом ученых»   | 101<br>140                       | 241                   | 0,664                      | (2)                |
| 9        | 278  | 250               | «Орехово-Северное»<br>«Возрождение»  | 145<br>125                       | 270                   | 0,926                      | (1)+(2)+(3)        |
| 10       | 279  | 160               | «Василеостровец»<br>ДПКП-1 Петрогр. р-она                                  | 249<br>86                        | 335                   | 0,478                      | (1)+(2)            |
| 11       | 280  | 250               | «Маяк»<br>«Свердловец»   | 138<br>6                         | 144                   | 1,736                      | (2)                |
| 12       | 280А | 160               | «Орехово-Северное»   | 148                              | 148                   | 1,08                       | (2)                |
| 13       | 281  | 160               | «Кировский»<br>«Маяк»  | 196<br>48                        | 244                   | 0,655                      | (1)                |
| 14       | 282  | 250               | «Свердловец»   | 161                              | 161                   | 1,553                      | (1)                |
| 15       | 284  | 160               | ДНТ-5 «Петроградец»  | 101                              | 101                   | 1,584                      | (1)+(2)+(3)        |
| 16       | 285  | 400               | «Орехово-Северное»<br>«Светлана»   | 177<br>162                       | 339                   | 1,180                      | (2)                |
| 17       | 297  | 250               | «Орехово-Северное»<br>«Светлана»   | 90<br>47                         | 137                   | 1,825                      | (1)                |
| 18       | 297А | 100               | «Смольнинский»<br>«Кировский»  | 86<br>15                         | 101                   | 0,990                      | (2)                |
| 19       | 429  | 250               | «Свердловец»<br>«Василеостровец»   | 353<br>15                        | 368                   | 0,679                      | (2)                |
| 20       | 445  | 250               | «Кировский»  | 421                              | 421                   | 0,593                      | (2)                |
| 21       | 445А | 160               | «Орехово-Северное»<br>«Дружба»<br>«Смольнинское»<br>«Свердловец»           | 88<br>62<br>14<br>13             | 173                   | 0,925                      | (1)+(2)            |
| 22       | 472  | 160               | «Борки»<br>«Моряк»   | 120<br>106                       | 226                   | 0,707                      |                    |
| 23       | 473  | 250               | «Орехово-Южное»  | 159                              | 159                   | 1,572                      |                    |
| 24       | 474  | 160               | «Орехово-Южное»  | 163                              | 163                   | 0,981                      |                    |
| 25       | 494  | 160               | «Октябрь»<br>«Возрождение»<br>«Смольнинское»<br>«Свердловец»<br>«Светлана» | 123<br>66<br>20<br>84<br>32      | 325                   | 0,492                      | (2)                |

Дополнительная нагрузка на ТП: (1)- скважина; (2)-уличное освещение; (3)- освещение Главной ул.

..... - ТП, требующие срочной реконструкции

..... – ТП, которые должны готовиться к реконструкции